

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p><b>Отдел ведомственного контроля и внутреннего финансового аудита администрации Невского района Санкт-Петербурга</b></p>	<p>Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.</p>	<p>01.03.2024 - 29.03.2024</p>	<p>1. При осуществлении закупки на поставку, сборку, установку специализированного оборудования (извещение от 08.06.2023 №0172200004723000148) неправомерно объединены в один лот товары, указанные в приложениях к Приказу №126 н и не указанные в них, а также указанные в перечне, утвержденном Правительством РФ №616 и не указанные в нем.</p> <p>2. В контрактах от 26.12.2022 №0372200173722000001-570 (РНК:2781102300123000001) на оказание услуг по изготовлению бланков документов государственного образца об уровне образования ( аттестаты и приложения к ним); от 18.012023 № 01672200004722000471-570 (РНК: 2781123001 23 000003) на поставку оборудования для оснащения пунктов ГИА; от 27.06.2023 №0172200004723000148-570 (РНК: 27811023001 23 000018) на поставку, сборку, установку специализированного оборудования указан не размер штрафа, а нормативное его определение.</p> <p>3. Не размещены в ЕИС сведения о применении мер ответственности к Исполнителю за просрочку исполнения обязательств по контракту от 18.012023 № 01672200004722000471-570 (РНК: 2781123001 23 000003) на поставку оборудования для оснащения пунктов ГИА (документ о приемке товара</p>	<p>Все замечания, выявленные в ходе проверки, приняты во внимание и учтены в последующей работе.</p>

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			размещен поставщиком в ЕИС 14.03.2023, подписан заказчиком 22.03.2023, по контракту поставляется не позднее 01.03.2023).	
<b>Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга</b>	Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБОУ школа №570	18.06.2024 - 18.06.2024	При эксплуатации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021 до их замены в установленном порядке. Основание п.54 ППР в РФ.	1. Представление №21-02-2024 от 18.06.2024 рассмотрено 24.06.2024 с участием старшего помощника прокурора района, по результатам чего оно признано законным и удовлетворено. Необходима замена системы пожарной сигнализации. Вопрос о замене сигнализации будет решен при наличии финансирования.